

Konformitätserklärung

Im Sinne der DIN-Norm Reihe 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

Der Hersteller

Schraner GmbH
Weinstraße 45
91058 Erlangen

erklärt, das folgende Produkte:

BSZ-ÜSS	Brand-Schutzzelle für Überspannungsschutz, Z-86.1-10_2023 01 10
ÜSS-FEC	Überspannungsschutz-Verteiler FEC

sowohl als Einzelgeräte sowie als Kombination:

Als VdS-Anerkannter Klasse-C-Verteiler für Brandmeldeanlagen im Gehäuse inkl. Deckelkontakt. Verschleiß- und Plombierbar mit VdS-Zulassung Nr.: G114041. Für den Einsatz in der Gerätereihe Feuerwehr Einsatzcenter FEC-x.

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinien

DIN 4102 Teil 2:1977-09	Feuerwiderstand F30 - 30 Minuten
DIN 4102 Teil 12:1998-11	Funktionserhalt E30 - 30 Minuten
DIN 4102 Teil 11:1985- 12	Brandlastdämmung I30 - 30 Minuten

Erlangen, den 19.01.2022



Peter Steiner | Geschäftsführer
peter.steiner@schraner.de
09131 / 811 91-21

Mitgeltende Unterlagen

VdS-Zertifikat G114041
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-86.1-10_2023 01 10
TD-BSZ-u1
TD-Überspannungsschutz-Verteiler-w1